

# РОСТЕХНАДЗОР

## ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (4232) 239452, факс: (4232) 254192  
E-mail: prim@dvost.gosnadzor.ru, http://www.dvost.gosnadzor.ru

г. Находка, Приморский край

место составления акта

23 января 2020 года

дата составления акта

### ПРЕДПИСАНИЕ № П-А74-21

692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Р-А74-21 от 16.01.2020 года ДВУ Ростехнадзора

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Предписание составлено: Ванakov Александр Викторович

фамилия, имя, отчество,

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора  
по Приморскому краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора

должность лица выдавшего предписание

по результату проведённой **плановой выездной** проверки

общей продолжительностью 3 рабочих дня в период с 21 по 23 января 2020 года по адресу:

692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22

дата, время и место проведённой проверки

в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №50»  
г. Находка

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, государственный регистрационный номер  
записи о государственной регистрации юридического лица,

Место нахождения:

692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22

Место осуществления деятельности:

692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина, 22

адрес (место нахождения) юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный  
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой  
записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

На основании

- части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;
- в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 №783;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 от 22.01.2003 года;
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002 года;

в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от **23.01.2020** года №А-А74-21 нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации,

Вам предписывается устранить следующие нарушения:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта	Срок устранения нарушений
1.	Уставки аппаратов защиты (автоматические выключатели) не соответствуют нагрузке и не обеспечивают селективность действия защиты (ввод 100А, отходящая линия на РЩ пищеблока автомат 250 А).	ПТЭЭП 2.2.16, ПУЭ 3.1.4, 3.1.8.	30.09.2021 г.
2.	Цепи штепсельных розеток расположенных в помещениях с повышенной опасностью не защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (пищеблок, санузлы, буфеты в группах, хозблок).	ПУЭ 1.7.151, 7.1.48, 7.1.79	30.09.2021 г.

О выполнении предписания известить в наш адрес в сроки, указанные в предписании лицу выдавшему предписание, уведомлением об исполнении предписания по адресу: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 25, факс/тел. (4236) 620580, 621317.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 календарных дней со дня получения вышестоящему должностному лицу (г. Владивосток, ул. Светланская, 165, тел. 4232 239452) либо в суд.


Предупреждаем, что за невыполнение данного предписания предусматривается ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, предупрежден, с предписанием ознакомлен, предписание получил

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №50» г. Находка


Жильцова Оксана Тимофеевна 21.01.2020 г.



подпись

М.П.

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю



№3 Государственный инспектор  
Дальневосточного управления  
Ростехнадзора  
Ванаков А.Н.  
подпись, штамп

Сведения об отказе в получении законного предписания: \_\_\_\_\_

Сведения о порядке направления в адрес юридического лица: РПО № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2020 г.